

Polańczyk, dnia 27.06.2024 r.

Sanatorium Uzdrowiskowe Solinka Oddział w Polańczyku Podatnik Fundacja Pomoc, 38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 16 informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 1/2024 z dnia 24.06.2024 r. **nie umieszczono w przedmiarze robót instalacyjnych i budowlanych nr 01/06/2024 z dnia 21.06.2024 r. pozycji zamieszczonej w załączniku nr 5**, który stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.

W związku z powyższym zmienia się Zapytanie Ofertowe nr 1/2024: **punkt V oraz punkt VII** które otrzymują brzmienie:

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 28.06.2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Zdrojowa 16, 38-610 Polańczyk. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty.

2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- 1) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
- 2) przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres siedziby Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego ul. Zdrojowa 16, 38-610 Polańczyk.

VII. Informacje na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą w wysokości 20 000,00 zł

2. Termin wniesienia wadium 28.06.2024 r. godz. 12.00

3. Przelewem bankowym na konto: 34 1020 2980 0000 2302 0026 3624

DYREKTOR
Sanatorium Uzdrowiskowego
"SOLINKA" w Polańczyku


Ewa Mechnal

ZAŁĄCZNIK NR 5**Przedmiar uzupełniający - czopuch Dn180mm, dla kotła gazowego kondensacyjnego - montaż przewodu w istniejącym kominie zewnętrznym.
Nr: 01/06/2024**

NAZWA INWESTYCJI: Sanatorium Uzdrawiskowe "SOLINKA"
ADRES INWESTYCJI: ul. Zdrojowa 16, 38-610 Polańczyk
ZAMAWIAJĄCY: Sanatorium Uzdrawiskowe "SOLINKA"
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ul. Zdrojowa 16, 38-610 Polańczyk
BRANŻA: Roboty instalacyjne

SPORZĄDZIŁ: inż. Marian Miśniakiewicz, Upr. nr PDK/0002/POOS/07
ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl

DATA OPRACOWANIA: 2024-06-27

PODSTAWA OPRACOWANIA: KNR 4-02W, KNNR 4, KNNR Wacetob 4, KNRW, KNR 4-02, KNR 2-17W, KNR, KNNR 8, AW, KNR 4-01, KNR 00-34, KNR 2-18, KNR 2-15W, KNNR, KNR 2-15, KNR 00-35, KNR 00-31, KNR 7-12, KNR 00-12, KNR 00-19, KNR 7-28
WALUTA KOSZTORYSU: PLN
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU:

Opis umowy/Charakteryśka Robót:

Zasady określania równoważności urządzeń i uzbrojenia w stosunku do zaprojektowanych przykładowo w niniejszej dokumentacji. Użyte w dokumentacji projektowej i SIWZ nazwy własne (producent, typ, oznaczenie inne oznaczenie) należy traktować wyłącznie jako przykładowe i jedynie pomocne w pracach projektowych. Użyte nazwy własne dopuszcza się zamienić innymi równoważnymi urządzeniami i uzbrojeniem. Parametry, będące podstawą do określania równoważności są podawane przy wybranych urządzeniach wymienionych w dalszej części dokumentacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można stosować urządzenia i uzbrojenie zamienne w odniesieniu do użytych w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze i co najmniej równe parametrom przytoczonym w niniejszej dokumentacji. Prototypy urządzeń nie mogą być uważane za równoważne.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Data opracowania
2024-06-27

Data zatwierdzenia

Książka przedmiarów/obmiarów - uzupełniająca

3. Montaż kominu spalinowego - czopuch Dn180mm, dla kotła gazowego kondensacyjnego - montaż w istniejącym kominie zewnętrznym.		
1. Czopuch Dn180mm.		
2.3.1.1	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Złączka elastyczna / jednościenna Dn. 180mm.EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
2.3.1.2	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Zwężka kotłowa Dn 180mm.EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
2. Pion kominowy.		
2.3.2.1	<i>KNR 4-01 0333-05-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 1/2 cegły</i>	<i>2,00 szt</i>
2.3.2.2	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Ustnik Dn 180.EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
2.3.2.3	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Element prosty 500mm. Dn180mm.EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
2.3.2.4	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Kotłnicz powiększony XL krycie 100mm. Dn. 180mm.EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
2.3.2.5	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Złączka elastyczna / jednościenna Dn. 180mm.EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
2.3.2.6	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Przewód elastyczny Starflex 2x0,12m. w odcinkach. Dn180mm. SFLEX. wsp. R=0,50</i>	<i>27,00 szt</i>
2.3.2.7	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Wyczystka szczelna Dn 180mm.EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
3. Elementy kominowe.		
2.3.3.1	<i>KNR 2-17W 0155-03-020 Obejma łącząca+uszczelka silikonowa. EAS</i>	<i>1,00 szt</i>
4. Montaż czujników braku wody w gazowych kondensacyjnych kotłach c.o.		
2.4.1	<i>KNNR 4 0513-010-090 Urządzenie pływakowe - czujnik braku wody z blokadą o awarii SYR 933.1</i>	<i>2,00 kpl</i>