



Połączenia rurowe w tym obszarze należy zdemontować i ponownie zamontować je w lustrzanym odbiciu i włączyć je do sprzęgła wg części rysunkowej jak na rzucie

- Istniejący bufor gazowy Dn 200 - pozostaje
- Istniejący powrót Dn 125 - pozostaje
- Istniejące zasilanie Dn 125 - pozostaje
- Projektowana cwu Dn 65 - ocynk
- Projektowana cyrkulacja cwu Dn 32 - ocynk
- Projektowana zimna woda Dn 65 - ocynk

Biuro projektowe	 Merion Misniakiewicz ZAKŁAD PROJEKTOWO-REALIZACYJNY 37-700 Przemyśl, ul. H. Wieniawskiego 16/30		
Nazwa opracowania	Awaryjna wymiana urządzeń technologicznych z uzbrojeniem bez wymiany istniejącej instalacji gazowej - Zakres dotyczy tylko przygotowania c.w.u. w Sanatorium Uzdrawiskowym "SOLINKA" ul. Zdrojowa 16, 38-610 Polańczyk, obręb Polańczyk, działki; 113, 112/2		
Investor	Sanatorium Uzdrawiskowe	Adres	38-610 POLAŃCZYK
Adres	SOLINKA, 38-610 POLAŃCZYK ul. Zdrojowa 16/22	Obiektu	ul. Zdrojowa 16/22
Tytuł rysunku	Rzut kotłowni - docelowy		Nr rys./ilość
Projektant	inż. Marian Miśniakiewicz		2/6
Branża Sanitarna	Upr. nr PDK/0002/POOS/07	Podpis	Skala
Sprawdzający	mgr inż. Maria Filipka		1:25
Branża Sanitarna	Upr. bud. PDK/0001/PWOS/07	Podpis	Data opracow.
			lutego 2025